



HILTI ugunsdrošības risinājumi

Metāla caurules bez izolācijas ugunsdrošais blīvējums



PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
2. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. **Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus**, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli!
3. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
4. Nodrošināt visu materiālu un konstrukciju aizsardzību pret mitrumu, koroziju, bioloģisko bojāšanos un uguns aizsardzību;
5. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un normām;
6. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā vai ar pasūtītāju;
7. Rasējumus nemērīt, lasīt uzraudzības izmērus.

Piezīme: 1. Minimāla ugunsizturības robeža EI 180
2. Risinājums un produkts atbilst ETA-10/0292 (Eiropas tehniskais apstiprinājums)
3. Ja spraugas platums starp lenti un konstrukciju pārsniedz 15mm, tad spraugas noblīvēšanai izmantot cementa javu (max spraugas platums 50mm).

Atbildīgais projektētājs:				www.jdprojekts.lv T:22310376		Pasūtītājs: Valkas novada dome, Reģ. Nr. 90009114839		Sadala AR-arhitektūras risinājumi		
<div>JD projekts</div> <div>Arhitektūra un projektēšana</div>				Būvobjekta nosaukums, adrese: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas korpuss, multifunkcionālas mācību vides izveide		Stadija		Rasējuma Nr.	Lapu sk.	
						AK		ARD-03		
	V. Uzvārds	Paraksts	Dat.	Rasējuma nosaukums, mērogs:		Pasūtījuma Nr.				
				Metāla caurulules bez izolācijas ugunsdrošais blīvējums		VND/4-22/17/258				
Atb. speciālists	A. Račinskis		27.10.2017			Arhīva Nr.				
Teh.izstrādātājs:	L.Kozule		27.10.2017			2017-12				