




HILTI ugunsdrošības risinājumi

Metāla caurules ar degošo izolāciju ugunsdrošais blīvējums



s1 ≥ 0 mm

s2 ≥ 0 mm

Piezīme: 1. Minimāla ugunsizturības robeža EI 90

2. Risinājums un produkts atbilst ETA-10/0212 (Eiropas tehniskais apstiprinājums)

3. Ja spraugas platums starp lenti un konstrukciju pārsniedz 15mm, tad spraugas noblīvēšanai izmantot cementa javu (max spraugas platums 50mm).

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
- Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. **Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus**, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli!
- Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
- Nodrošināt visu materiālu un konstrukciju aizsardzību pret mitrumu, koroziju, bioloģisko bojāšanos un ugunsizsardzību;
- Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un normām;
- Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā vai ar pasūtītāju;
- Rasējumus nemērīt, lasīt uzradītos izmērus.

Atbildīgais projektētājs:				www.jdprojekts.lv T:22310376		Pasūtītājs: Valkas novada dome, Reģ. Nr. 90009114839		Sadaļa AR-arhitektūras risinājumi				
<div>JD projekts</div> <div>Arhitektūra un projektēšana</div>				Būvobjekta nosaukums, adrese: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas korpuss, multifunkcionālas mācību vides izveide		Stadija			Rasējuma Nr.		Lapu sk.	
						AK			ARD-01			
		V. Uzvārds		Paraksts		Dat.		Rasējuma nosaukums, mērogs:				
								Metāla caurulules ar degošu izolāciju ugunsdrošais blīvējums				
Atb. speciālists		A. Račinskis		27.10.2017				Pasūtījuma Nr. VND/4-22/17/258				
Teh.izstrādātājs:		L.Kozule		27.10.2017				Arhīva Nr. 2017-12				