

ŪK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
ŪK-1	Vispārīgie rādītāji	B.M	A4
ŪK-2	1. stāva plāns ar K-1, Ū-1, S-3 tīkliem	1:100	A3
	Materiālu un iekārtu specifikācija		

Izmantoto normatīvu un dokumentu saraksts

Nosaukums	
Ūdensapgādes būves	LBN 222-15
Ēku iekšējais ūdensavds un kanalizācija	LBN 221-15
Būvprojekta saturs un noformēšana	LBN 202-15

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rādītāji

	Saimnieciski-fekālā kanalizācija	Ūdensapgāde (dzeramā ūdensapgāde un karstā ūdens apgāde)
$Q_{d,max}$, m ³ /dnn	8,06	8,06
$Q_{h,max}$, m ³ /h	1,31	1,31
$q_{s,max}$, l/s	1,96	0,36

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs:

Jolants Matusevičs

(Vārds, uzvārds)


12.09.2017

(datums)

50-2930

(sertifikāta Nr.)

(paraksts)

Ģenerālprojektētājs: www.jdprojekts.lv T:22310376				JDprojekts Arhitektūra un projektēšana		Pasūtītājs: Valkas novada dome, Reģ. Nr. 90009114839		Sadaļa ŪK-ūdensapgāde un kanalizācija				
Projektētājs: SIA "Juneķa montāža", Filozofu iela 24, Jelgava, LV-3001, Tālrunis:63080516, junekaprojekts@inbox.lv								Būvobjekta nosaukums, adrese: Starppriekšmetu mācību un inovāciju centra izveide Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielas korpusā		Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
								AK		ŪK-1		2
	V. Uzvārds	Paraksts	Dat.	Rasējuma nosaukums, mērogs: Vispārīgie rādītāji M B.M.					Pasūtījuma Nr. VND/4-22/17/258 Arhīva Nr. ŪK-2017/52			
Atbild.būvspec.	A.Račinskis		12.09.2017									
Atbild.d.vadītājs	J.Matusevičs		12.09.2017									
Teh.izstrādātājs	Z.Šnore		12.09.2017									