



### APZĪMĒJUMI

W1	Projektējamais ST zemsprieguma kabelis
X	demontējamais zemsprieguma kabelis
	esošā zemsprieguma gaisvadu līnija
	esošais zemsprieguma kabelis

### Paskaidrojumi:

1. Pie esošās ēkas Valkā, Domes bulvārī 3 demontēt esošo AS "Sadales tīkls" uzskaites sadalni un esošo kabeli AXMK-1-4x16 (KS-231->dem. uzskaites sadalne).
2. Uzstādīt projektējamo uzskaites sadalni US-1 (IUSR-400). Uzstādītajai uzskaites sadalnei ierīkot tehniski atbilstošu zemējumu.
3. No esošās kabeļu sadalnes KS-231 līdz projektējamajai US-1 guldīt projektējamo kabeli AI-1-4x150.

Pasūtītājs: <b>VALKAS NOVADA DOME</b> Reģ.Nr.90009114839 Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701				Projekta nosaukums:  Elektroapgādes pieslēgums objektam Domes bulvāris 3, Valka, Valkas novads		Nr: W 10-2017 PROJ
Projektētājs: <b>SIA "WOLTEC"</b> Reģ.Nr.44103097350 Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201				Rasējums:  0,4kV aprēķinu shēma		Stadija: TS
Būvpr.d.vad.	E.Zalužinskis		05.2017.			Lapas Nr. ELT-3
Izstrādāja	E.Zalužinskis		05.2017.			Marka: ELT
						Mērogs: b/m