
















APZĪMĒJUMI



- ## PIEZĪMES

1. Gaisa vadi planos uzrādīti nosacīti, bez piesaistēm.
2. Pieplūdes un nosūces difuzoru precīzas augstuma atzīmes precizēt būvniecības laikā.
3. Gaisa vadu augstuma atzīmes precizēt montāžas procesā.
4. Uz ventilācijas gaisa vadu atzariem, gaisa plūsmas ieregulēšanai paredzēti droseļvārsti.
5. Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās sienās, paredzēti ugunsdrošie vārsti un ugunsdrošais aizpildījums ar ugunsdrošo sauso javu PROMASTOP vai analogu ar ugunsizturību atbilstošu normatīviem..
6. Ventilācijas sistēmu gaisa ieņemšanas un izmešanas gaisa vadus paredzēts izolēt ar porumijas pretkondensāta izolāciju "Armoflex" AF-32MM.
7. Ventilācijas sistēmu pieplūdes gaisa vadus paredzēts izolēt ar porumijas pretkondensāta izolāciju "Armoflex" AF-06MM.
8. Atstrādātā gaisa izmešanai virs ēkas jumta, galā paredzēt skārda jumtiņu.

	- svaigā gaisa ieņemšanas kanāls
	- atstrādātā gaisa izmēšanas kanāls
	- gaisa pieplūdes kanāls
	- gaisa nosūces kanāls
	- ugunsdrošs vārsts
	- vārsts plūsmas regulēšanai
	- pieplūdes gaisa virziens
	- nosūces gaisa virziens
<div> <div>THD-200</div> <div>185 m3/h</div>     </div>	<div> <div>- difūzora marka, pievienojuma izmērs</div> <div>- gaisa daudzums, m3/h</div> <div>- trokšņu slāpētājs</div> <div>- gaisa pārplūdes restē</div> <div>- gaisa sildītājs, dzesētājs</div> </div>

<div><div>ARHITEKTU BIROJS KRASTS</div></div> <div>Krāslavas iela 14-20, Rīga, LV - 1003 tāl.: 7 686 360, e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv</div>		<div>Pasūtītājs: Valakas novada dome, Reģistrācijas Nr. 90009114839</div> <div>Būvobjekta nosaukums: Ražošanas ēka</div> <div>Būvobjekta adrese: Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads</div>						
BPDV:	D.Buliņš		Ventilācija. Sistēmas PN8 aksonometriskā shēma.					
Izstrādāja:	M.Mileika							
Pārbaudīja:	M.Zariņš		Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.
			1:100	VND/4-22/16/91	A - 2016/13	BP	AVK	21