

Nr.p. k.	Darbu un materiālu nosaukums	Marka, apzīmējums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes		
	Siltummezgls Nr.1						
1	Apkures siltummainis GEA WTT ar izolāciju	GBS 525H-40X	kompl.	1			
2	Ventilācijas siltummainis GEA WTT ar izolāciju	GBS 525H-40X	kompl.	1			
3	Karstā ūdens siltummainis Cipriani ar grīdas stiprinājumu	E#0080+025A00HNPV0JJ	gab.	1			
4	Siltummaiņa izolācija		gab.	1			
5	Cirkulācijas sūknis apkurei DAB	Evoplus 110/180XM	gab.	1			
6	Cirkulācijas sūknis ventilācijai DAB	Evoplus 80/180XM	gab.	1			
7	Cirkulācijas sūknis k/ūd sistēmai DAB	Evotron 60/150 SAN	gab.	1			
8	Siltumenerģijas skaitītājs: kalkulators Kamstrup 602 ar autonomo barošanas elementu, plūsmas daļa Ultraflow 54 ar kabeli 2,5 m, divi temperatūras sensori Pt 500 ar kabelu garumu 3m un čaulām 65mm	Qp=10.0 m³/h; 300 mm x G2B(R1 1/2"), PN 16	kompl.	1			
9	Regulators Ouman (2 x apk + k.ūd.)	C203	gab.	1			
10	Āra gaisa temperatūras sensors	TMO	gab.	1			
11	Ūdens temperatūras sensors (virsmas)	TMS	gab.	4			
12	Ūdens temp. sensors; iegremdējamais 100mm	TMW - 100	gab.	1			
13	Reg. divgaitas vārsts PN25; 6,5 mm DN 25; Kv-6.3	V5825B1076	gab.	3			
14	Vārsta izpildmehānisms, 24V, 0-10V, 300 sec	M7410E1028	gab.	1			
15	Vārsta izpildmehānisms, 24V, 0-10V, 15 sec, man. r	ML7430E1005	gab.	2			
16	Termometrs	0-130C	gab.	2			
17	Termometrs	0-120C	gab.	5			
18	Manometrs	0-16bar	gab.	1			
19	Manometrs	0-10bar	gab.	5			
20	Lodveida vārsts	Dn 15	gab.	16			
21	Lodveida vārsts	Dn 20	gab.	1			
22	Lodveida vārsts	Dn 32	gab.	2			
23	Lodveida vārsts	Dn 50	gab.	4			
24	Lodveida vārsts	Dn 40	gab.	4	NAVAL		
25	Lodveida vārsts	Dn 50	gab.	2	NAVAL		
26	Lodveida vārsts	Dn 65	gab.	2	NAVAL		
27	Pretvārsts	Dn 15	gab.	2	NAVAL		
28	Pretvārsts	Dn 20	gab.	1			
29	Pretvārsts	Dn 32	gab.	1			
30	Mētināmais tērauda lodveida vārsts ar noslēgu atgaisošanai	Dn 15	gab.	1			
31	Automātiskais atgaisotājs	Dn 15	gab.	5			
32	Iztukšošanas krāns	Dn15	gab.	1			
33	Iztukšošanas krāns	Dn20	gab.	12			
34	Sietīņfiltrs	Dn 15	gab.	1			
35	Sietīņfiltrs	Dn20	gab.	1			
36	Sietīņfiltrs	Dn 32	gab.	1			
37	Sietīņfiltrs	Dn50	gab.	2			
38	Sietīņfiltrs	Dn65	gab.	1			
39	Drošības vārsts	10bar	gab.	1			
40	Drošības vārsts	4bar	gab.	1			
41	Karstā ūdens skaitītājs DN 15	Q=1.5 m3/h	gab.	1			
42	Aukstā ūdens skaitītājs DN 15	Q=1.5 m3/h	gab.	1			
43	Tērauda ūdens-gāzes caurule Dn 15	21.3x2.6	m.	4			
Sad.vad.	D. Buliņš	Objekta nosaukums	Ražošanas ēka				
Izstrad.	A.Kopilovs						
	Adrese: Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads Pasūtītājs: Valkas novada dome, Reģistrācijas Nr. 90009114839						
	Proj.stadija BP	Marka SM				SM-4	Lapa 1/4
	IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS						

[illegible]

Nr.p. k.	Darbu un materiālu nosaukums	Marka, apzīmējums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	Siltummezgls Nr.2				
1	Apkures siltummainis GEA WTT ar izolāciju	GBS 525H-40X	kompl.	1	
2	Ventilācijas siltummainis GEA WTT ar izolāciju	GBS 525H-40X	kompl.	1	
3	Karstā ūdens siltummainis Cipriani ar grīdas stiprinājumu	E#0080+025A00HNPV0JJ	gab.	1	
4	Siltummaiņa izolācija		gab.	1	
5	Cirkulācijas sūknis apkurei DAB	Evoplus 110/180XM	gab.	1	
6	Cirkulācijas sūknis ventilācijai DAB	Evoplus 80/180XM	gab.	1	
7	Cirkulācijas sūknis k/ūd sistēmai DAB	Evotron 60/150 SAN	gab.	1	
8	Siltumenerģijas skaitītājs: kalkulators Kamstrup 602 ar autonomo barošanas elementu, plūsmas daļa Ultraflow 54 ar kabeli 2,5 m, divi temperatūras sensori Pt 500 ar kabelu garumu 3m un čaulām 65mm	Qp=10.0 m³/h; 300 mm x G2B(R1 1/2"), PN 16	kompl.	1	
9	Regulators Ouman (2 x apk + k.ūd.)	C203	gab.	1	
10	Āra gaisa temperatūras sensors	TMO	gab.	1	
11	Ūdens temperatūras sensors (virsmas)	TMS	gab.	4	
12	Ūdens temp. sensors; iegremdējamais 100mm	TMW - 100	gab.	1	
13	Reg. divgaitas vārsts PN25; 6,5 mm DN 25; Kv-6.3	V5825B1076	gab.	3	
14	Vārsta izpildmehānisms, 24V, 0-10V, 300 sec	M7410E1028	gab.	1	
15	Vārsta izpildmehānisms, 24V, 0-10V, 15 sec, man. r	ML7430E1005	gab.	2	
16	Termometrs	0-130C	gab.	2	
17	Termometrs	0-120C	gab.	5	
18	Manometrs	0-16bar	gab.	1	
19	Manometrs	0-10bar	gab.	5	
20	Lodveida vārsts	Dn 15	gab.	16	
21	Lodveida vārsts	Dn 20	gab.	1	
22	Lodveida vārsts	Dn 32	gab.	2	
23	Lodveida vārsts	Dn 50	gab.	4	
24	Lodveida vārsts	Dn 40	gab.	4	NAVAL
25	Lodveida vārsts	Dn 50	gab.	2	NAVAL
26	Lodveida vārsts	Dn 65	gab.	2	NAVAL
27	Pretvārsts	Dn 15	gab.	2	NAVAL
28	Pretvārsts	Dn 20	gab.	1	
29	Pretvārsts	Dn 32	gab.	1	
30	Mētināmais tērauda lodveida vārsts ar noslēgu atgaisošanai	Dn 15	gab.	1	
31	Automātiskais atgaisotājs	Dn 15	gab.	7	
32	Iztukšošanas krāns	Dn15	gab.	1	
33	Iztukšošanas krāns	Dn20	gab.	12	
34	Sietīnfiltrs	Dn 15	gab.	1	
35	Sietīnfiltrs	Dn20	gab.	1	
36	Sietīnfiltrs	Dn 32	gab.	1	
37	Sietīnfiltrs	Dn50	gab.	2	
38	Sietīnfiltrs	Dn65	gab.	1	
39	Drošības vārsts	10bar	gab.	1	
40	Drošības vārsts	4bar	gab.	1	
41	Karstā ūdens skaitītājs DN 15	Q=1.5 m3/h	gab.	1	
42	Aukstā ūdens skaitītājs DN 15	Q=1.5 m3/h	gab.	1	
42	Tērauda ūdens-gāzes caurule Dn 15	21.3x2.6	m.	4	
43	Tērauda ūdens-gāzes caurule Dn 40	48,3x3,2	m	2	
Sad.vad.	D. Buliņš	Objekta nosaukums			
Izstrad.	A.Kopilovs				
	Adrese: Pasūtītājs:				
	Proj.stadija BP	Marka SM	SM-4	Lapa 3/4	
	IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS				

[illegible]