



GRIEZUMS 1-1
M1.50.

M1.50.

A2 sistēma
 $\frac{\text{Ø}45x2,5}{\text{Ø}35x2,5}$
uz/vno bēriņu st.

T1-57 no esošiem siltumtūkniem
T2-57 no esošiem siltumtūkniem



PIEZĪMES:

- 1.Caunulvadi planā paradiņi nosacīti atbilstīti no sienam.
- 2.Siltuma mezgla augstākajos punktos izlikt atgaisotājus, zemākajos- ūdens izlaides.
- 3.Siltuma mezgla iekārtu un armatūras izvietojumu montāžas gaitā var mainīt, saglabājot pieteicējumu atbilstību siltuma mezgla shēmai.
- 4.Termometrus, manometrus izvietot un regulējošo vārstu pieļēgt pēc shēmas.

OBJEKTS: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
augstām enerģētiski vērtīgās prasībām un izmantojot vēlēto draudzīgus būvniecības materiālus un iestādējumus.
Semīnārā iela Nr.25, Valka, Valkas novads

PASŪTĪTĀJS: Valkas novada dome
nr. Nr. 9000944-839
Semīnārā iela Nr.9, Valka, LV-4701

RĀSEJUMS: SILTUMA MEZGLA GRIEZUMI 1-1;2-2.

PĀRBAUD.	NIKOTINA	S.FILATOVA	RĀSEJUMS:
IZPILD.			SILTUMA MEZGLA GRIEZUMI 1-1;2-2.
PROJ STĀDIJA	MARKA	MĒRGS	OBJEKTA NR.
TP	SAT	M 1:100	17-3-05

FIRMA
TURSONS SIA