



PLĀNS,
M1:50.

PIEZĪMES:

1. Caurulvadi pilnā parādītā nosacīti abdrīti no sienām.
2. Siluma mezgla augstākajos punktos izlikt atgaisotājus, zemākajos - ūdens izlaides.
3. Siluma mezgla iekārtu un armatūras izvietošanu montāžas gatībā var mainīt, saglabājot pieslēgumu abhilitību siluma mezgla shēmai.
4. Termometrus, manometrus izvietot un regulējošo vārstu pielēgt pēc shēmas.

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------|--------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|--|--|
| OBJEKTS: Valakas mūzikas skolas rekonstrukcija augstām energoefektivitātes prasībām un iznākojot vides draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus. <small>Semināra iela Nr.9, Valaka, Valakas novads</small> | | PASŪTĪTĀJS: Valakas novada dome reģ. Nr. 9000944839 <small>Semināra iela Nr.9, Valaka, LV-4701</small> | | | | | | | | |
| PĀRBAUD. | NĪKOTINA | RĀSĒLUMS: SILTUMA MEZGLA PLĀNS. | | | | | | | | |
| IZPILD. | S.FILATOVA | | | | | | | | | |
| PROJ.STADIJA | MARKA | | | | | | | | | |
| TP | SAT | MĒROGS | M 1:100 | OBJEKTA NR. | 17-3-05 | LAPA | SAT-3 | LAPAS CAUR.Nr. | | F I R M A TURSSONS SIA |