

Po zic cija	Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums.Rūpnīca-izgatavotāja /importa iekārtu-valsts,firma/	Iekārtas tips, marka dokumen ta apzīmējums un aptaujas lapas Nr	Mēr vie nība	Cena, Ls	Dau dzums	Iekārtas vienības masa, kg
Siltummezgls						
1.	Apkures siltummainis , 100,0 KW "Danfoss", Dānija	XB 40-1 60	gb.		1	"Danfoss"
2.	Automātika:					
	Kontrolierīce	ECL 200	kpl		1	
	Ārgaisa sensors	ESM-T	-"-		1	
	Plūsmas sensors	ESM-11	-"-		1	
	Izpildmehānisms (apkure)	AMV10	-"-		1	
	Vārsti (apkure) , DN25; K _{VS} =4.0m ³ /h	VS2	-"-		1	
3.	Spiediena regulators, DN15; K _{VS} =4.0m ³ /h	AVP 15	kpl		1	
4.	Elektroniskais spiediena regulātors	EVSI 15	kpl.		1	
	Spiediena devējs	RT-110	gb.		1	
5.	Siltuma ultrasonic meritājs, G=6m ³ /h; DN25 komplektā: -ultrasonic sensors;	"SONOMETR™ 2000"	kpl		1	
	- siltuma skaitītājs, G=7m ³ /h; DN25 "Danfoss", Dānija	"SONO 1500"	gb.		1	
6.	Sūknis "Grundfos": apkures cirk. sūknis , G=2,88 m ³ /h; H=5.0m N=190W; 230V	INFOCAL 6	-"-		1	
7.	Izplešanās trauks, V=110l; P=3bar	UPS32-60F(B)	-"-		1	
7.	Izplešanās trauks, V=110l; P=3bar	Flexon 110	-"-		1	
8.	Drošības vārsti, P=16bar		-"-		2	
	Tas pats, P=10bar		-"-		4	
	Tas pats, P=4bar		-"-		1	
9.	Filtrs, D _N 50		gb.		2	
	Tas pats, D _N 20		-"-		1	
10.	Vārsti (metināts), D _N 50	NAVAL	-"-		4	
	Tas pats, D _N 40	-"-	-"-		1	
	Tas pats, D _N 32	-"-	-"-		1	
	Tas pats, D _N 20	-"-	-"-		3	
	Tas pats, D _N 20	-"-	-"-		2	atgaisot.
	Tas pats, D _N 15	-"-	-"-		4	atgaisot.
	Tas pats, D _N 25	-"-	-"-		6	izlaides
	Tas pats, D _N 15	-"-	-"-		2	izlaides

Dokumentācijas komplekta Nr.:

SAT

Pasūtītājs:

Valkas novada dome

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Valkas mūzikas skola rekonstrukcija Semināra ielā 25, Valka,Valkas novads.	Pasūtījuma Nr.: 17-3-05
Pārbaud.	N.Kotina				Marka un Nr.: SAT.IS
Izpild.	S.Filatova				Lapu skaits: 2
					Stadija: TP
					Mērogs:

