

### Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas iekārtu un materiālu specifikācija (UAS)

N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Piezīmes
I	<b>Darbi un materiāli</b>			
1	Ugunsdzēsības signalizācijas panelis 20 zonām INIM SMARTLINE 020-4 vai analogs ar montāžu un programmēšanu	kompl.	1	
2	Akumulators 12V 7Ah ar montāžu	gab.	2	
3	Dūmu detektors ar montāžas bāzi 24V NB338-2 vai analogs ar montāžu	gab.	4	
4	Rokas darbības detektors ar kārbu MCP1A vai analogs ar montāžu	gab.	4	
5	2-vadu sirēna ar strobu iekšējām 24V 100db	gab.	4	
6	2-vadu sirēna ar strobu āram 102db AH-03127-BS vai analogs ar montāžu	gab.	1	
7	Kapara caurule d=22x1,0mm ar montāžu	m	30	
8	Kapara caurules d=22 stiprinājumi	gab.	60	
9	Kapara caurules d=22 līkumi	gab.	18	
10	PVC gofrēta caurule d=20mm ar montāžu	m	30	
11	Signalizācijas kabelis 2x0.8+0.8mm <sup>2</sup> ekranēts sarkans J-Y(ST)Y vai analogs ar montāžu	m	240	
12	Ugunsdrošs sign. kabelis 2x8/10 FE180/E30 ekranēts sarkans vai analogs ar montāžu	m	45	
13	Kabelis (N)HXH-J FE180/E30 PLUS 3x1.5mm <sup>2</sup> vai analogs ar montāžu	m	15	
14	Detektoru un manuālo trauksmes devēju, sirēnu marķēšana	gab.	13	
15	Palīgmateriāli: skrūves, savilces, dībeli u.c.	kompl.	1	
16	Izpilddokumentācijas (segtu darbu akti, fotofiksācijas, izpildzīmējumi, mērījumu protokoli, deklarācijas) sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam	kompl.	1	

Tāmē paredzēt palīgmateriālus un papildmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā.

Tāmē paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

Sastādīja:

M.Smans

UAS-4