

Ārējo tīklu un GS sadalnes iekārtu un materiālu specifikācija (ELT)

N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Piezīmes
I	Darbi un materiāli			
1	Metāla sadales skapis 400x300x200mm (ar montāžas plāksni) IP66 ARGENTA vai analogs ar montāžu	kompl.	1	
2	Slodzes slēdzis 3P, 400V, 63A ar montāžu	gab.	1	
3	Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 16A,"C", 6kA ar montāžu	gab.	3	
4	Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 16A,"C", 6kA ar montāžu	gab.	3	
5	3-polu fāzu kopne 16mm ² (12 mod.) ar montāžu	gab.	1	
6	Kontaktligzda 2-v v/a ar zem. bēnu aiz. balta IP44 CEDAR P vai analogs ar montāžu	gab.	3	
7	Kombinētā kontaktligzda v/a 3P+N+E 16A 400V; Schucko 230V EX1611 vai analogs ar montāžu	gab.	1	
8	Spaile Cu/Al 16-95mm ² 245A/220A pelēka KE67 vai analogs ar montāžu	gab.	3	
9	Spaile Cu/Al 16-95mm ² 245A/220A zila KE67.2 vai analogs ar montāžu	gab.	1	
10	PVC gofrēta caurule d=50mm, 450N ar montāžu	m	60	
11	Kabelis AXMK 4x16 mm ² ar montāžu	m	60	
12	Bridinājuma lenta Uzmanību kabelis 80mm ar montāžu	m	60	
13	Vads Cu 1x16.0mm ² dzeltenzaļš ar montāžu	m	6	
14	Dalīta gala apdare ar līmi SEH4 4x35-15mm; 4x6-35mm ² vai analogs ar montāžu	gab.	4	
15	Palīgmateriāli: skrūves, savilces, dībeļi u.c.	kompl.	1	
16	Tranšejas rakšana un aizbēršana (ar grunts blīvēšanu pa kārtām)	m	56	
17	Kabeļa (aizsargcaurules) montāža tranšejā	m	56	
18	Kabeļa montāža aizsargcaurulē	m	56	
19	Kabeļu dzīslu pieslēgšana sadalnēs	gab.	16	
20	Cauruma urbšana (d=60mm) akmens mūra sienā/pamatos līdz 2m	gab.	1	
21	Shēmas sadalnēs, sadaļu marķēšana	gab.	1	
22	Trases sakārtošana, iebrauktuves seguma atjaunošana pēc darbiem	m ²	6	
23	Trases topogrāfiskā uzmērīšana	m	56	
24	Rakšanas atļaujas saņemšana, skanojumi	objekts	1	
25	Izpildedokumentācijas (segto darbu akti, fotofiksācijas, uzmērījumi, mērījumu protokoli, izpildzīmējumi) sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam	kompl.	1	

Tāmē paredzēt palīgmateriālus un papildmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā.

Tāmē paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

Sastādīja:

M.Smans

ELT-4