

Būvobjekts: Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs, Valkā, Semināra ielā 21

Pasūtītājs:

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Darbu un izdevumu nosaukums	Marka	Firma	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.
	SILTUMMEZGLS.					
1	Siltummainis LB 536-30(1X15/1X15) ar izolāciju, stiprinājumiem un vitņu savilcēm(140kw)	LB 536-30(1x15/1x15)	EKO-AIR	kompl.	1	EKO-AIR
2	Siltummainis LB 138-20 (2x5/2x5) ar izolāciju, stiprinājumiem un vitņu savilcēm(40kw)	LB138-20(2x5/2x5)	EKO-AIR	kompl.	1	EKO-AIR
3	sūknis STRATOS D 32/1-12; 6,2m³/st.;52,3 kPa	STRATOS D 32/1-12	Wilo	kompl.	1	Sanistal
4	sūknis STAR-Z 20/1; 1.3m³/st.;25.4 kPa	STAR-Z 20/1	Wilo	kompl.	1	Sanistal
5	Siltuma mērītājs "KAMSTRUP" 3.5m³/st.ar proc.MULTICAL-602	MULTICAL-602	Danfoss	kompl.	1	Sanistal
6	Spiediena regulators AVP 15 Kvs=6.3	AVP 15	Danfoss	kompl.	1	Sanistal
7	Regulējošais vārsts VRG 2-20 Kvs=6.3 ar pievadu AMV 435		Danfoss	kompl.	1	Sanistal
8	Regulējošais vārsts VRG 2-15 Kvs=2.5 ar pievadu AMV 35		Danfoss	kompl.	1	Sanistal
9	Programmas bloks ECL 210(A266)		Danfoss	kompl.	1	Sanistal
10	Ārģaisa sensors ESMT		Danfoss	gab.	1	Sanistal
11	Sensors ESMU		Danfoss	gab.	1	Sanistal
12	Sensors ESM11		Danfoss	gab.	2	Sanistal
13	Spiediena relejs KP35		Danfoss	gab.	1	Sanistal
14	Ūdens skaitītājs dn20, 2.5m³/st.			gab.	1	Sanistal
15	Ūdens skaitītājs dn15, 1.5m³/st.			gab.	1	Sanistal
16	Izplešanās tvertne 150L; 4BAR			gab.	1	Sanistal
17	Izplešanās tvertne 35L; 10BAR			gab.	1	Sanistal
18	Drošības vārsts 10bar, dn25			gab.	1	Sanistal
19	Drošības vārsts 3bar, dn25			gab.	1	Sanistal
20	Tērauda ventilis ar piemēt.galiem dn65			gab.	4	Sanistal
21	Tērauda ventilis ar piemēt.galiem dn50			gab.	11	Sanistal
22	Tērauda ventilis ar piemēt.galiem dn40			gab.	3	Sanistal
23	Ventilis dn32			gab.	3	Sanistal
24	Ventilis dn25			gab.	1	Sanistal
25	Ventilis dn20			gab.	2	Sanistal
26	Ventilis dn15			gab.	16	Sanistal
27	Ventilis dn20 ar noslēgkorki			gab.	10	Sanistal
28	Ventilis dn15 ar noslēgkorki			gab.	5	Sanistal
29	Balansējošais ventilis dn50 ar fiksatoru			gab.	5	Sanistal
30	Ķeta filtrs dn65			gab.	2	Sanistal
31	Misiņa filtrs dn32			gab.	1	Sanistal
32	Misiņa filtrs dn20			gab.	1	Sanistal
33	Vienvirziena vārsts dn32			gab.	1	Sanistal
34	Vienvirziena vārsts dn20			gab.	1	Sanistal
35	Vienvirziena vārsts dn15			gab.	2	Sanistal
36	Manometrs 0-4bar			gab.	6	Sanistal
37	Manometrs 0-10bar			gab.	3	Sanistal
38	Manometrs 0-16bar			gab.	2	Sanistal
39	Termometrs 0-120			gab.	12	Sanistal
40	Automātiskais atgaisotājs			gab.	4	Sanistal
41	Tērauda caurule d76x4.5 (dn65)			m	10	Sanistal
42	Tērauda caurule d60x4.5 (dn50)			m	8	Sanistal
43	Tērauda caurule d.48.0x3.5 (dn40)			m	6	Sanistal
44	Tērauda caurule d.33.7x3.2 (dn25)			m	12	Sanistal
45	Tērauda caurule d.28.7x3.2 (dn20)			m	14	Sanistal
46	Tērauda caurule d.21.3x2.8 (dn15)			m	22	Sanistal
47	Plastmasas caurule dn40			m	5	Sanistal
48	Plastmasas caurule dn20			m	6	Sanistal

Būvobjekts: Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs, Valkā, Semināra ielā 21

Pasūtītājs:

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Darbu un izdevumu nosaukums	Marka	Firma	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.
49	Siltuma izolācija d.76x30		Paroc	m	10	Sanistal
50	Siltuma izolācija d.60x30		Paroc	m	8	Sanistal
51	Siltuma izolācija d.49x20		Paroc	m	6	Sanistal
52	Siltuma izolācija d.35x20		Paroc	m	12	Sanistal
53	Siltuma izolācija d.28x20		Paroc	m	14	Sanistal
54	Siltuma izolācija d.22x20		Paroc	m	22	Sanistal
55	Veidgabali un cauruļu stiprinājumi			kompl.	1	Sanistal
56	Grunts			kompl.	1	
57	Palīgmateriāli			kompl.	1	
	Apkure					
1	Čuguna radiatoru demontāža, skalošana un montāža			gab.	11	
2	Čuguna radiatoru demontāža			gab.	8	
3	Cauruļvadu demontāža			kompl.	1	
4	Termostata ventilis	RTD-N15	DANFOSS	gab.	29	Onninen
5	Termostata regulēšanas galva	RTD-INOVA	DANFOSS	gab.	29	Onninen
6	Radiatora atpakalgaitas vārsts	d15	DANFOSS	gab.	29	Onninen
7	Radiator ar sānu pieslēgumu	C11-500-400	PURMO	kompl.	5	Onninen
8	Radiator ar sānu pieslēgumu	C22-500-1000	PURMO	kompl.	5	Onninen
9	Radiator ar sānu pieslēgumu	C22-500-800	PURMO	kompl.	2	Onninen
10	Radiator ar sānu pieslēgumu	C22-500-500	PURMO	kompl.	2	Onninen
11	Radiator ar sānu pieslēgumu	C22-600-700	PURMO	kompl.	1	Onninen
12	Radiator ar sānu pieslēgumu	C22-900-600	PURMO	kompl.	1	Onninen
13	Radiator ar sānu pieslēgumu	C33-500-1200	PURMO	kompl.	2	Onninen
14	Automātikais atgaisotājs ar noslēgkrānu	d15		gab.	2	Sanistal
15	Melnā tērauda caurule	1/2" 21.3x2.6		m	179	Sanistal
16	Melnā tērauda caurule	3/4" 26.9x2.6		m	86	Sanistal
17	Melnā tērauda caurule	1" 33.7x3.2		m	56	Sanistal
18	Melnā tērauda caurule	1 1/4" 42.4x3.2		m	30	Sanistal
19	Melnā tērauda caurule	1 1/2" 48.3x3.2		m	32	Sanistal
20	Melnā tērauda caurule	2" 60.3x3.6		m	49	Sanistal
21	Siltuma izolācija d.60x30		Paroc	m	49	Sanistal
22	Siltuma izolācija d.49x20		Paroc	m	32	Sanistal
23	Siltuma izolācija d.42x20		Paroc	m	30	Sanistal
24	Siltuma izolācija d.34x20		Paroc	m	56	Sanistal
25	Siltuma izolācija d.28x20		Paroc	m	86	Sanistal
26	Siltuma izolācija d.22x20		Paroc	m	151	Sanistal
27	Ventilis dn20			gab.	2	Sanistal
28	Ventilis dn15			gab.	1	Sanistal
29	Balansējošais ventilis dn20			gab.	2	Sanistal
30	Balansējošais ventilis dn15			gab.	1	Sanistal
31	Grunts			kompl.	1	
32	Palīgmateriāli			kompl.	1	
	Ventilācija					
	N-1					
1	Kanāla ventilators L=350m³/st., P=280Pa, Nel.=0.106kw, 1f, 230 v, 50Hz, komplektā ar ātrumu regulatoru	K-200 M	Systemair	gab.	1	Systemair
2	Trokšņu slāpētājs	AKS-200/6	SALDA	gab.	2	VTPrincipis
3	Vienvirziena vārsts	RSK 200		gab.	1	VTPrincipis
4	Gaisa vads no cinkotā skārda	d200		m	3	Komfovent
5	Gaisa vads no cinkotā skārda	d160		m	2	Komfovent
6	Gaisa vads no cinkotā skārda	d125		m	6	Komfovent
7	Gaisa vads no cinkotā skārda	d100		m	9	Komfovent
8	Gaisa vadu fasondaļas			kompl.	1	Komfovent
9	Nosūces difuzors	DVS-100		gab.	6	Komfovent

Būvobjekts: Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs, Valkā, Semināra ielā 21

Pasūtītājs:

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Darbu un izdevumu nosaukums	Marka	Firma	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.
10	Drošējvārsts IRIS	d125	Flakt Woods	gab.	1	Flakt Woods
11	Drošējvārsts IRIS	d160	Flakt Woods	gab.	1	Flakt Woods
12	Tīrīšanas lūkas			kompl.	1	Onninen
13	Montāžas komplekts, palīgmateriāli			kompl.	1	
	N-2					
1	Tvaiku nosūcejs	HP-60	S&P	kompl.	1	Solerpalau
2	Gaisa vads no cinkotā skārda	d125		m	5	Komfovent
3	Vienvirziena vārsts	RSK 125		gab.	1	VTPrincipis
4	Gaisa vadu fasondaļas			kompl.	1	Komfovent
5	Tīrīšanas lūkas			kompl.	1	Onninen
6	Montāžas komplekts, palīgmateriāli			kompl.	1	
	N-3; N-4					
1	Sadzīves ventilators ar montāžas komplektu, L=100m³/st., P=32Pa, Nel.=0.016 kw, 1f, 230v, 50Hz	SILENT-200CRZ	S&P	gab.	2	Solerpalau
2	Gaisa vads no cinkotā skārda	d125		m	14	Komfovent
3	Gaisa vadu fasondaļas			kompl.	1	Komfovent
4	Montāžas komplekts, palīgmateriāli			kompl.	1	
	N-5					
1	Sadzīves ventilators ar montāžas komplektu, L=100m³/st., P=60Pa, Nel.=0.017 kw, 1f, 230v, 50Hz	SILENT-300CRZ	S&P	gab.	1	Solerpalau
2	Gaisa vads no cinkotā skārda	d160		m	8	Komfovent
3	Gaisa vadu fasondaļas			kompl.	1	Komfovent
4	Montāžas komplekts, palīgmateriāli			kompl.	1	
	Kondicionēšana					
1	Konsoles tipa kondicionētājs ar inverter tipa kompresoru, Qdz=1.8-6.7kw, (ārdaļa+iekšdaļa)	YHFJZH24	York	kompl.	1	Alter Grupa
2	Freona caurules ar izolāciju	TSZ-09x1016/E20		m	21	Onninen
3	Elektroinstalācijas komplekts			kompl.	1	
4	Kronšteini un palīgmateriāli			kompl.	1	

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem ir iespējama, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.

Mihails Pavlovs
Licence Nr. 3-00392

(paraksts)