


1. STĀVS



APZĪMĒJUMI

- z/a vienpolu slēdzis
- z/a grupslēdzis 1+1
- z/a grupslēdzis 1+1+1, trīsvietu
- z/a pārslēdzis
- z/a vienpolu slēdzis IP44
- Avārijas LED gaismeklis 1h (deg visu laiku) IP41 AWEX TWINS

Gaismeklis z/a balis 4x18W G13 EVG IP20 RELAX PV.EC LA ar 10W LED spuldzēm

Gaismeklis plafons v/a balis 1x75W E27 IP54 SATURN ar 15W LED spuldzi

LED plafons v/a 14W 4000K balis IP54 SATURN SMD LED

Piekaramais griestu gaismeklis Trio, 4 × E14, max. 40 W 80x14 cm, 180 cm, metāls, nīkēlis matēts, opāla stikls, balis ar 6W LED spuldzēm

1. STĀVA RENOVĒJAMO TĒĻU EKSPĻĪKĀCIJA

Nr.	Telpa	Platība m²
1.01	Vēlīveris	5.6
1.02	Tualete	6.0
1.03	Gaitenis	50.4
	KOPĀ:	62.0

APZĪMĒJUMI

	Esošās sienas
	Esošās demontējamas sienas (konstrukcijas)
	Jaunas sienas (karkasa konstr.)
	Telpas Nr. plānā
	Zona, kurā tiek veikti projektēšanas darbi

Pasūtītājs:

VALKAS NOVADA DOME
REĢ. NR. 90009114839

EL - 1

Valkas novada Centrālās bibliotēkas elektroinstalācijas vienkāršotā renovācija, Rīgas ielā 22, Valka

stad.
V.T.PR.

lapa

lapas

1.STĀVA APGAISMOJUMA PLĀNS
M 1:100

2015