


Ventilācija. 2.stāva plāns



TELPU EKSPĻIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	m²
1.	Palīgtelpa	16.70
2.	Palīgtelpa	8.80
3.	Kabinets	43.00
4.	Kabinets	35.90
5.	Kabinets	44.10
6.	Kāpņu telpa	18.00
7.	Skolotāju istaba	22.40
8.	Atpūtas telpa	11.50
9.	Gaitenis	4.70
10.	Priekštelpa	3.70
11.	Tualete	7.20
12.	Kabinets	47.40
13.	Kabinets	47.90
Kopā:		311.30

APZĪMĒJUMI

- ✕ gaisa pieplūdes kanāls
- ▢ gaisa nosūces kanāls
- ✕ ugunsdrošais vārsts
- ▢ trokšņu slāpētājs
- ↓ gaisa pieplūdes virziens
- ↕ gaisa nosūces virziens

ALE-300-150+PRI/A
L210


gaisa sadalītājs izmērs(platums x augstums)ar redukcijas karbu,mm
gaisa daudzums, m3/st

BALANCE-E-125
L75

difuzora marka, izmērs
gaisa daudzums, m3/st

PIEZĪMES

Vietas, kur gaisa vadi šķērso starpstāvu pārsegumu un ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās sienas, paredzēti ugunsdrošie vārsti un ugunsdrošais aizpildījums ar mastiku(piem. Hilti CP 611A vai analogu) un putam(piem. Hilti CP 620 vai analogu) ar ugunsizturību atbilstošu normatīviem.
Augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā.
Difozoru, restu piesaistes un krāsas pirms pasūtīšanas vēlreiz saskaņot ar pasūtītāju objektā uz vietas.

Objekts:				Stadija	Lapa	Mērogs
"Kārķu skola", Kārķi, Kārķu pag.,Valkas nov.,LV-4716				VR	AVK - 09	1 : 100
				MARKA	PASŪTĪJUMA NUMURS	
Būv.pr.d.vad.	Oksana Astafjeva		07.2014	Valkas novada dome Kārķu pagasta pārvalde		
Izstrādāja	Oksana Astafjeva		07.2014			
				Nr.2-2.1/21-2014		
				Lapas saturs:		
				Ventilācija. 2.stāva plāns		
				 SIA "WONDERFULL" Stabu 47-26, Rīga, LV-1011, tālr. 20284140, e-pasts info@wonderfull.lv		