








DURVJU, LŪKU un GRĪDAS SPECIFIKĀCIJA

Apz.	Skice (skatā no ārpuses)	Aiļas izmēri platums/ augstums mm	Skaits	Piezīmes
D-1		900 * 2070	1	Metāla evakuācijas durvis aprīkotas atbilstoši EN- 1125 prasībām. Ugunsnoturība 60min. Durvju kopējais siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielāks par 1.40 W/m² K.
D-2		900 * 2070	1	Metāla konstrukcijas iekšdurvis. Durvis ar uguns aizsardzību EI-60 Aprīkot ar slēdzeni un hidraulisko aizvērēju Faktiskais normalizētais skaņas izolācijas indekss 54/55
D-3		1000 * 2100	1	Metāla durvju rāmis . Durvju kopējais siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielāks par 1.40 W/m² K. Durvju dizainu precizēt autoruzraudzības kārtībā. Uzstāda hidraulisko durvju aizvērēju G-U OTS 430.
BL-1		900 * 900	2	Siltināta metāla konstrukcijas bēniņu lūka ar trepēm, kopējais siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielāks par 1.40 W/m² K., 900x900mm (sk.I.AR-5)
JL		700 * 900	5	Krāsota skārda lūka izejai uz jumta 700*900, pie lūkas izbūvētas stacionāras, vertikālas metāla kāpnes (sk.AR-6)
R-1			2	Krāsota koka konstrukcijas ventilācijas reste ar pretinsektu sietu. Restei jābūt atveramai.

Norādījumi:

1. Pirms logu un durvju izgatavošanas **visus izmērus precizēt dabā.**
2. Skicē uzrādīti logu un durvju aiļu izmēri bez montāžas pielaidēm.
3. PVC logu rāmju krāsa balta.
4. Logu un durvju skices dotas skatā no ārpuses.

Objekts:				Stadija		Lapa	Mērogs
"Kārķu skola", Kārķi, Kārķu pag.,Valkas nov.,LV-4716				VR		AR - 15	1:20
Proj.vad.	Ainars Markvarts		07.2014	Pasūtītājs:		MARKA	
Izstrādāja	Jānis Borisevičs		07.2014	Valkas novada dome Kārķu pagasta pārvalde		PASŪTĪJUMA NUMURS	
				Lapas saturs:		2-2.1/21-2014	
				Durvju, lūku specifikācija		<div><div>SIA "WONDERFULL" Stabu iela 47-26, Rīga, LV-1011, tālr. 20284140, e-pasts info@wonderfull.lv</div></div>	