

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Objektā “Kārķu skola”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., katlumājas projekts izstrādāts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos būvniecības un projektēšanas normatīvos dokumentus.


Projekta dokumentācijā norādītie risinājumi ir savstarpēji saistīti, tāpēc galvenā būvuzņēmēja pienākums ir informēt par to visus būvdarbos iesaistītos apakšuzņēmējus. Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, analogiem materiāliem, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Atkāpes no projektā norādītajiem gabarīt izmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras un interjera projekta sadaļām un citām inženieru sadaļām. Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju, nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Katlu telpā montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotāja firmu prasībām.

SITUĀCIJAS PLĀNS



SM MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	LAPA	MĒROGS
1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	SM-01	B/M
2	KATLU TELPAS PLĀNS	SM-02	1:50
3	KATLA SILTUMA SADALES PRINCIPIĀLĀ SHĒMA	SM-03	B/M

PROJEKTA GALVENIE RĀDĪTĀJI

NOSAUKUMS (BŪVES, TELPAS)	APRĒĶINU ĀRA GAISA TEMPERĀTŪRA T, °C	SILTUMA PATĒRIŅŠ, kW			KOPĒJAIS	UZSTĀDĪTO IEKĀRTU ELEKTRISKĀ SLODZE, kW
		APKURE	VENTILĀCIJA	KARSTĀIS ŪDENS		
SKOLA	-23,8	39,4	28,1	60,0	127,5	5,0

IZMANTOTIE BŪVNORMATĪVI


- LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"
- LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"
- LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
- LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
- LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"
- LBN 016-11 "Būvakustika"

APZĪMĒJUMI

DN65/40	TURPGAITAIS CAURUĻVADS AR NOSACĪTO DN65/ IZOLĀCIJA 40MM
DN65/40	ATPAKAĻGAITAIS CAURUĻVADS AR NOSACĪTO DN65/ IZOLĀCIJA 40MM
NV65	NOSLĒGARMATŪRA DN65
BV25	BALANSĒŠANAS KRĀNS DN25
NRV32	VIENVIRZIENA VĀRSTS DN32
F32	FILTRS DN32
	DROŠĪBAS VĀRSTS DN25
	SŪKNIS
	TERMOMETRS
	MANOMETRS AR KRĀNU
	PRETESTĪBAS TERMOMETRS
N 140	IZPLEŠANĀS TRAUKS 140 l
	TRISCĒĻU VĀRSTS

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām	
Būvprojekta vadītājs	AINARS MARKVARTS
	(vārds un uzvārds)
	LAS SERT. NR. 10-0393
	(sertifikāta nr.)
(datums)	(paraksts)

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām	
Būvprojekta daļas vadītāja	OKSANA ASTAFJEVA
	(vārds un uzvārds)
	LNSASC-B-73-5113/12
	(sertifikāta nr.)
(datums)	(paraksts)

Objekts:				Stadija		Lapa	Mērogs
"Kārķu skola", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov.,LV-4716				VR		SM - 01	B/M
Proj.vad.	Ainars Markvarts		07.2014	Pasūtītājs:	MARKA	PASŪTĪJUMA NUMURS	
Būv.pr.d.vad.	Oksana Astafjeva		07.2014	Valkas novada pašvaldības Kārķu pagasta pārvalde	SM	Nr.2-2.1/21-2014	
Izstrādāja	Oksana Astafjeva		07.2014	Lapas saturs:	 SIA "WONDERFULL" Stabu 47-26, Rīga, LV-1011, tālr. 20284140, e-pasts info@wonderfull.lv		
				VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI			