


Ventilācija. Bēniņu plāns



1

APZĪMĒJUMI

- gaisa pieplūdes kanāls
- gaisa nosūces kanāls
- ugunsdrošais vārsts
- trokšņu slāpētājs
- gaisa pieplūdes virziens
- gaisa nosūces virziens

ALE-300-150+PRI/A  
L210

gaisa sadalītājs izmērs(platums x augstums)ar redukcijas karbu,mm  
gaisa daudzums, m3/st

BALANCE-E-125  
L75


difuzora marka, izmērs  
gaisa daudzums, m3/st

PIEZĪMES

Gaisa ieņemšanas un izmešanas kanāli jāizolē ar siltumizolāciju Paroc Lamella Mat 50 AL2 ar folija virskārtu, b=100 m.  
Vietas, kur gaisa vadi šķērso starpstāvu pārsegumu un ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās sienas, paredzēti ugunsdrošie vārsti un ugunsdrošais aizpildījums ar mastiku(piem. Hilti CP 611A vai analogu) un putam(piem. Hilti CP 620 vai analogu) ar ugunsizturību atbilstošu normatīviem.  
Augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā.  
Difozoru, restu piesaistes un krāsas pirms pasūtīšanas vēlreiz saskaņot ar pasūtītāju objektā uz vietas.

2

3

| Objekts:   |                  |         |   | Stadija   | Lapa              | Mērogs  |
|--|------------------|---------|---|---|-------------------|---------|
| "Kārķu skola", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716 |                  |         |   | VR  | AVK - 11          | 1 : 100 |
| Būv.pr.d.vad.  | Oksana Astafjeva | 07.2014 | Pasūtītājs:                               | MARKA   | PASŪTĪJUMA NUMURS |         |
| Izstrādāja   | Oksana Astafjeva | 07.2014 | Valkas novada dome Kārķu pagasta pārvalde | AVK   | Nr.2-2.1/21-2014  |         |
|  |                  |         | Lapas saturs:                             | <br>SIA "WONDERFULL"<br>Stabu 47-26, Rīga, LV-1011,<br>tālr. 20284140,<br>e-pasts info@wonderfull.lv |                   |         |
|  |                  |         | Ventilācija. Bēniņu plāns                 |   |                   |         |