








### Ventilācija. 3.stāva plāns



### TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	m <sup>2</sup>
1.	Skatuve	31.80
2.	Zāle	86.10
3.	Gaitenis	44.40
4.	Kabinets	23.10
5.	Kabinets	12.50
6.	Gaitenis	5.00
7.	Gaitenis	4.10
8.	Laboratorija	8.20
9.	Kabinets	51.30
10.	Kabinets	49.50
Kopā:		316.00

## APZĪMĒJUMI

- |   |                          |
|---|--------------------------|
|  | gaisa pieplūdes kanāls   |
|  | gaisa nosūces kanāls     |
|  | ugundrošais vārsts       |
|  | trokšņu slāpētājs        |
|  | gaisa pieplūdes virziens |
|  | gaisa nosūces virziens   |


ALE-300-150+PRI/A	gaisa sadalītājs (platums x augstums) ar redukcijas karbu, mm
L210	gaisa daudzums, m3/st
BALANCE-E-125	difuzora marka, izmērs
L75	gaisa daudzums, m3/st

## PIEZĪMES

Vieta, kur gaisa vadi šķērso starpstāvu pārsegumu un ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās sienas, paredzēti ugunsdrošie vārsti un ugunsdrošais aizpildījums ar mastiku(piem. Hilti CP 611A vai analogu) un putam(piem. Hilti CP 620 vai analogu) ar ugunsizturību atbilstošu normatīviem.

Augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā.

Difozoru, restu piesaistes un krāsas pirms pasūtīšanas vēlreiz saskaņot ar pasūtītāju objektā uz vietas.

Objekts:				Stadija		Lapa		Mērogs	
"Kārķu skola", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716				VR		AVK - 10		1 : 100	
Būv.pr.d.vad.	Oksana Astafjeva		07.2014	Pasūtītājs:		MARKA		PASŪTĪTUMA NUMURS	
Izstrādāja	Oksana Astafjeva		07.2014	Valkas novada dome Kārķu pagasta pārvalde		AVK		Nr.2-2.1/21-2014	
				Lapas saturs:		 SIA "WONDERFULL" Stabu 47-26, Rīga, LV-1011, tālr. 20284140, e-pasts info@wonderfull.lv			
				Ventilācija. 3.stāva plāns					