




Apzīmējums plānā				
Nr. plānā	AVS.1	AVS.2	AVS.3	AVS.4
Jauda (kW)		10.0	0.2	0.15
Strāva nom. (A)		15.0	0.9	0.63
Patērētāja nosaukums	Apgaismojuma un spēka sadalne 2ASS-B 2.stāvā	PN iekārta, apkalpo skolu	Kanāla ventilators K315M un vārsts, kas atveras/aizveras ventilatora darbības laikā (slēguma shēmu precizēt pie izbūves)	Kanāla ventilators K250L
				No UAS paneļa (iekārta atslēgšana)

Piezīmes:

- Apsaistes tīklus/automātikas sadaļas iekārtām montēt firmai, kas uzstāda attiecīgās iekārtas (piem. nosūces ventilatoru ieslēgšana - iekārtas pasūtīt komplektā ar vadības iekārtām (ieslēgšanas/izslēgšanas slēdžiem u.c.)). EL sadaļā paredzēti tikai elektropievadi iekārtām.
- Iekavās norādītās vērtības - projektētāja pieņemtas.

Objekts:				STADIJA				LAPA		IZM.		MĒROGS			
"Kārķu skola", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716				TP				EL - 8				B/M			
				MARKA				PASŪT. NR.		ARHĪVA NR.					
Būvpr.d.vad.		Andris Čeirāns				07.2014.		Lapas saturs:				<div><div>SIA "WONDERFULL" Stabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011, tālr.: 20284140, e-pasts: info@wonderfull.lv</div></div>			
Izstrādāja		Andris Čeirāns								07.2014.					
				Aprēķinu shēma sadalnei AVS											