

MMJ-5x4


$$U_n = 230/400 \text{ V}$$

FAS

$P_u = 2.0 \text{ kW}$
 $k = 1.0$
 $P_a = 2.0 \text{ kW}$
 $I_a = 3.2 \text{ A}$

Tiešā slēguma 3 fāzu
elektroenerģijas
skaitītājs, 80A

Fasāžu apgaismojuma sadalne:
36 moduļi, "hager" Univers
Korpuss: IP44, z/a, metāla, ar atslēgu



Apzīmējumi

Jauna sadalne jaunā vietā

Esoša sadalne

Apzīmējums plānā						
Nr. plānā			FAS.1	FAS.2	FAS.3	
Jauda (kW)			0.8	0.8	0.4	
Strāva nom. (A)						
Patērētāja nosaukums	Trīs punktu slēdzis apgaismojuma vadībai (slēdzi montē sadalnē, zaļo indikatora lampu sadalnes durvīs) "Rokas" , "Izslēgts" , "Auto"	Krēslas slēdzis ar iebūvētu nedēļas pulksteni	Fasādes 1-3 apgaismojums	Fasādes 3-1 apgaismojums	Fasādes C-A apgaismojums	Rezerve

Objekts:

"Kārķu skola", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716

STADIJ

LAPA

IZM,

MĒROGS

TP

EL - 5

B/M

Būvpr.d.vad.

Andris Čeirāns

07.2014.

Pasūtītājs:	
-------------	--

Valkas novada pašvaldības Kārķu
pagasta pārvalde

Izstrādāja

Andris Čeirāns

07.2014.

Lapas satura:	
---------------	--

Aprēķinu shēma sadalnei FAS



SIA "WONDERFULL"
Stabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011,
tāl.: 20284140,
e-pasts: info@wonderfull.lv

ENERGY SAVING PROJECTS