

1. Visus montāžas un celtniecības darbus veikt, ievērojot esošās celtniecības normas, LEK tehn. standarta un LR likumu prasības.
 2. Esošās ūdensvada-, telefona tīkla un citas komunikācijas precīzāti dabā, pieļaujot atbilstojo ekspluatācijās uzņēmumu atbildīgos pārstāvjus.
- Tehniskās norādes:
- 1) Kabeļu ierakšanas dziļums ne mazāk kā 0,7m, zem ielām, ceļiem, iebraucamajiem ceļiem un aramzeme ne mazāk kā 1m.
 - 2) Vietās, kur kabeļis šķērso ceļus vai krustoj apakšzemes komunikācijas, tas jāievieļ caurulās.



Valkas novada ielu apgaismojuma infrastruktūras renovācija			Stadija	Kods	Lapa
Kārķu pagasts, Valkas novads					
Valkas novada dome			Paraksts	Dat.	
Ielu apgaismojuma tīkli					
Projektēja M.Smans					
Genplāns M 1:1000 Lapa Nr.3					Arnolds Laumanis Sertifikāts Nr.70-0444
			TP	ELT	Lapas