


Siltummezgla telpas plāns

M 1:100




Piezīmes

1. Apzīmējumi doti vispārīgo rādītāju lapā.
2. Ievērot normatīvos noteiktos attālumus UAS iekārtām un instalācijai no el. spēka kabeļiem un iekārtām. Precizēt detektoru un vājstrāvas vadu, un elektroinstalācijas savstarpējos attālumus.
3. Rokas devēju montāžas augstums no tīrās grīdas līmeņa - 1,2 m.
4. UAS kabeļu izvietojums plānos norādīts aptuveni. Kabeļa pievads siltummezgla telpai no esoša UAS paneļa uz detektoriem nav attēlots. Precizēt izbūves laikā.

(esoša elektrobarošana)

Esošs ugunsdrošības
signalizācijas panelis:

Rezerves zona
Nedegošs 30min
2x0.8+0.8 E30



Dūmu	-	-	-	0
Siltuma	-	2	-	2
Trauksmes poga	-	1	-	1
Sirēna	-	-	-	0
Abonents	Esošas zonas	Siltummezgls	Esošas zonas	KOPĀ
Stāvs		Pagrabstāvs		

Objekts:

Valkas novada domes administratīvā ēka, centrālās apkures sistēmas ierīkošana.
Semināra iela 29, Valka, Valkas novads

STADIJA

TP

LAPA

UAS - 2

IZM.

MĒROGS

1:100

Pasūtītājs:

Valkas novada dome. Reģ.Nr.90009114839
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701

MARKA

UAS

PASŪT. NR.

VND/2014/173

ARHĪVA NR.

Būvpr.d.vad. Andris Čeirāns

15.05.2014.

Izstrādāja Andris Čeirāns

15.05.2014.

Lapas saturs:

Siltummezgla telpas plāns
Signalizācijas tīklu plāns
Ugunsdzēsības signalizācijas tīklu shēma



SIA "WONDERFULL"
Stabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011,
tālr.: 20284140,
e-pasts: info@wonderfull.lv