



## Siltummezgla telpas plāns

M 1:100



Piezīmes spēka tīklam.

1. Instalācija ar vara dzīslu kabeliem (trīs dzīslām, L+N+PE) virs apmetuma PVC caurulēs un pēc apstākļiem uz vietas. Norādītās kabelu montāžas vietas var mainīties pēc montāžas organizācijas darba specifikas un pēc apstākļiem uz vietas.
2. Sazemējamas visas metāla konstrukcijas, pievienojot tās potenciālu izlīdzināšanas kopnēm (EBB) izmantojot kabelu "PE" dzīslas.
3. 1-fāzu tīklā izmantojami 3-dzīslu kabeli, 3-fāzu tīklā - 5-dzīslu kabeli ar atsevišķu zemēšanas dzīslu "PE".
4. Rozešu montāžas augstumus no tīrās grīdas - 1,5 m, ja pasūtītājs nenorāda citu montāžas augstumu, vai, ja plānā nav norādīts cits montāžas augstums.
5. Sadalni SMS pieslēgt esošiem ēkas elektrotīkliem. Plānā nav attēlots sadalnes SMS barojošais kabelis. Šo kabeli izbūvēt no tuvākās iespējamās ēkas sadalnes. Pieslēgšanās vietu precizēt pie izbūves, kā arī kabeļa montāžas trasi. Sadalnes barojošo kabeli aizsargāt ar C-3x20A automātslēdzi.
6. Sadalni paredz izbūvēt virs apmetuma izpildījumā. Sadalnē paredēta brīva vieta siltummezgla apsaites tīkla vadības un aizsardzības aparātūras izvietošanai.

Objekts: <b>Valkas novada domes administratīvā ēka, centrālās apkures sistēmas ierīkošana.</b> Semināra iela 29, Valka, Valkas novads				STADIJA	LAPA	IZM.	MĒROGS
				TP	EL - 2		1:100
				Pasūtītājs: <b>Valkas novada dome.</b> Reģ.Nr.90009114839 Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701	MARKA	PASŪT. NR.	ARHĪVA NR.
Būvpr.d.vad.	Andris Čeirāns		15.05.2014.		EL	VND/2014/173	
Izstrādāja	Andris Čeirāns		15.05.2014.	Lapas saturs:  <b>Siltummezgla telpas plāns</b>  <b>Spēka tīkls</b>	<div><div>SIA "WONDERFULL" Stabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011, tālr.: 20284140, e-pasts: info@wonderfull.lv</div></div> <div><b>WONDERFULL</b> <small>ENERGY SAVING PROJECTS</small></div>		