

Ventagregāta P1 atslēgšana, saņemot trauksmes signālu no ugunsdzēsības paneļā


NHXCH - 2x1,5/1,5 E30 (kabeļis paredzēts EL sadalās materiālu specifikācijā)

Ventagregātu atslēgšana, saņemot trauksmes signālu no ugunsdzēsības paneļā

NHXCH - 2x1,5/1,5 E30 (kabeļis paredzēts EL sadalās materiālu specifikācijā)

Avārijas apgaismojuma ieslēgšana, saņemot trauksmes signālu no ugunsdzēsības paneļā

NHXCH - 2x1,5/1,5 E30 (kabeļis paredzēts EL sadalās materiālu specifikācijā)



(esoša elektrobarošana)

(N)HXH FE180 E30 2x1.5



Iznesamā diode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	15
Dūmu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	19
Siltuma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
Trauksmes poga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Sirēna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Abonents	Esoša Zona 1	Esoša Zona 2	Esoša Zona 3	Esoša Zona 4	11., 5.t.	3., 4., 11., 9., 10.t.	5., 6., 7., 8.t.	Starpgriestī	KOPĀ			

Stāvs	1. stāvs											
Starpgriestī												

Objekts:				Kārķu pamatskola - ēdnīcas telpu izbūve Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads				STADIJA	LAPA	IZM.	MĒROGS
								TP	UAS - 4		B/M
								MARKA	PASŪT. NR.	ARHĪVA NR.	
								UAS	VND/2014/83		
								SIA "WONDERFULL" Siaubī iela 47-26, Rīga, LV-1011, tālrunis: 20284140, e-pasts: info@wonderfull.lv			

Pasūtītājs:
Valkas novada dome, Reģ.Nr.90009114839
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701

Ugunsdzēsības signalizācijas
tīklu shēma