



Akciju sabiedrība "Sadalestikls"
Ziemeļu Kapitālieguldījumu daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Raiņa iela 14, Valmiera, LV-4201, Latvija
Tālr. 80200403, fakss (+371) 64290363, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Valmierā
28.02.2014. Nr. 30KI70-03.07/201
Uz 26.02.2014. Nr.-

Valkas novada dome, Semināra
iela 9, Valka, LV-4701

Par tehniskajiem noteikumiem

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 45/14
AS "Sadalestikls" elektroietaišu rekonstrukcijai.

1. **Objekts:** Kārķu pamatskolas ēdnīcas telpu izveide
2. **Objekta atrašanās vieta:** "Kārķu pamatskola", Kārķu pag., Valkas novads.
3. **Vispārīgās prasības:**
 - 3.1. Ievērot MK noteikumu Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētā, ciemos un lauku teritorijās" prasības attiecībā uz A/S "Sadalestikls" īpašumā esošajām 20 kV un 0.4 kV elektroiekārtām.;
 - 3.2. Ievērot Aizsargjoslu likuma, LEK 002, LEK 014, LEK 015, LEK 049 prasības attiecībā uz A/S „Sadalestikls” īpašumā esošajām 20 kV un 0,4 kV elektroiekārtām;
 - 3.3. Informāciju par AS "Sadalestikls" īpašumā esošajiem 20 kV un 0.4 kV tīkliem iespējams iegūt pie Ziemeļu Eksploatācijas daļas Smiltenes nodaļas Valkas iecirkņa meistara Valkā, Tālavas ielā 33, Valkas novads (tel. 64710704).
 - 3.4. Ja pēc projekta nav iespējams ievērot šo Tehnisko noteikumu punktu 3.1. un 3.2. prasības un jāpārvieta AS "Sadalestikls" īpašumā esošās 20 kV un 0.4 kV elektroiekārtas, Jums jāiesniedz **iesniegums energoapgādes objekta pārvietošanai**. Šīs 20 kV un 0.4 kV elektroiekārtas rekonstrukcijai tiks izstrādāti atsevišķi Tehniskie noteikumi.
4. Lai pārbaudītu projekta atbilstību izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, dokumentāciju iesniegt izskatīšanai AS "Sadalestikls" Ziemeļu Eksploatācijas daļas Smiltenes nodaļā.
5. **Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu no to apstiprināšanas dienas.**

Ziemeļu Kapitālieguldījumu daļas vadītājs

Ivo Leoke

Mareks Smans 64710708