


Apkures sistēmas shēma



PIEZĪMES


Apkures sistēmas sadales cauruļvadi paredzēti Wirsbo-eval PEX Q&E polietilēna caurules ar skābekļa difūzijas barjeru, ar izolāciju Tubolit S Plus, b=13 mm.

Apkures sistēmas sadales cauruļvadus paredzēts montēt grīdā.

cauruļvadus pievienot pie sadales kolektorā siltummezglā PEX-25

(skat. AVK-8 lapu)

RADIATORA PIESLĒGUMA SHĒMA



IZMAIŅAS NR.	IZMAIŅAS APRAKSTS	AMATS	UZVARDS	PARAKSTS	DATUMS
Objekts:			STADIJA	LAPA	IZM. MĒROGS
Kārķu pamatskola - ēdnīcas telpu izbūve			VR	AVK - 3	B/M
Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads			MARKA	PASŪT. NR.	ARHĪVA NR.
Būvpr.d.vad.	Oksana Astafjeva	14.04.2014.	AVK	567/2013/2-16	D:/KARKU_VIRT
Izstrādāja	Oksana Astafjeva	14.04.2014.	SIA "WONDERFULL"		
Pasūtītājs:			Stabu iela 47 -26, Rīga, LV-1011,		
Lapas saturs:			tālr.: 20284140,		
Apkures sistēmas shēma			e-pasts: info@wonderfull.lv		