



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"  
Ziemeļu Kapitālieguldījumu daļa  
Vien. reģ. Nr. 40003857687  
Raiņa iela 14, Valmiera, LV-4201, Latvija  
Tālr. 80200403, fakss (+371) 64290363, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

---

Valmierā  
28.02.2014. Nr. 30KI70-03.07/202  
Uz 26.02.2014. Nr.-

Valkas novada dome, Semināra  
iela 9, Valka, LV-4701

Par tehniskajiem noteikumiem

**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 46/14**  
AS "Sadales tīkls" elektroietaišu rekonstrukcijai.

- 1. Objekts:** Kārķu pamatskolas pirmsskolas grupas telpu izveide
- 2. Objekta atrašanās vieta:** "Kārķu pamatskola", Kārķu pag., Valkas novads.
- 3. Vispārīgās prasības:**

**3.1.** Ievērot MK noteikumu Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētā, ciemos un lauku teritorijās" prasības attiecībā uz A/S "Sadales tīkls" īpašumā esošajām 20 kV un 0.4 kV elektroiekārtām.;

**3.2.** Ievērot Aizsargjoslu likuma, LEK 002, LEK 014, LEK 015, LEK 049 prasības attiecībā uz A/S „Sadales tīkls” īpašumā esošajām 20 kV un 0,4 kV elektroiekārtām;

**3.3.** Informāciju par AS "Sadales tīkls" īpašumā esošajiem 20 kV un 0.4 kV tīkliem iespējams iegūt pie Ziemeļu Eksploatācijas daļas Smiltenes nodaļas Valkas iecirkņa meistara Valkā, Tālavas ielā 33, Valkas novads (tel. 64710704).

**3.4.** Ja pēc projekta nav iespējams ievērot šo Tehnisko noteikumu punktu 3.1. un 3.2. prasības un jāpārvieta AS "Sadales tīkls" īpašumā esošās 20 kV un 0.4 kV elektroiekārtas, Jums jāiesniedz **iesniegums energoapgādes objekta pārvietošanai**. Šīs 20 kV un 0.4 kV elektroiekārtas rekonstrukcijai tiks izstrādāti atsevišķi Tehniskie noteikumi.

**4.** Lai pārbaudītu projekta atbilstību izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, dokumentāciju iesniegt izskatīšanai AS "Sadales tīkls" Ziemeļu Eksploatācijas daļas Smiltenes nodaļā.

**5. Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu no to apstiprināšanas dienas.**

Ziemeļu Kapitālieguldījumu daļas vadītājs

Mareks Smans 64710708

Ivo Leoke