



- Apzīmējumi
- nosūces gaisa vads
  - pieplūdes gaisa vads
  - regulēšanas vārsts
  - pāreja
  - pieplūdes difuzors
  - nosūces difuzors

Visi gaisa vadi bēniņos jāizolē  
ar akmens vates izolāciju s=100mm

|   |            |               |             |  |       |      |
|---|------------|---------------|-------------|--|-------|------|
| ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTS J.CIMZES VALKAS MŪZIKAS SKOLAI |            |               |             | STADIJA  | MARKA | LAPA |
| SEMINĀRA IELA 25, VALKA, VALKAS NOVADS, LV-4701, KAD. NR.94010010628001     |            |               |             | TP   | AVK   | 05   |
| PASŪTĪTĀIS: Valkas novada dome Reģ. Nr. 9000944839                          |            |               |             | LĪGUMA Nr. BRD.C/SL-19   |       |      |
| INŽENIERIS  | E.Ziemeļis | SERT. 50-2516 | 07.07.2013. | SIA "BRD Complete"<br>BKR 10220-R<br>Reģ. Nr. 40103922068<br>Rīga, S. Eizenšteina iela 79-100<br>LV-1079 |       |      |