



- Apzīmējumi
- regulēšanas vārsts
 - nosūces gaisa vads
 - pieplūdes gaisa vads
 - pāreja
 - reste durvīs 400x200

Visi gaisa vadi bēniņos jāizolē
ar akmens vates izolāciju s=100mm

ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTS I. CIMZES VALKAS MŪZIKAS SKOLAI					STADIJA	MARKA	LAPA
SEMINĀRA IELA 25, VALKA, VALKAS NOVADS, LV-4701, KAD. NR. 94010010628001					TP	AVK	04
PASŪTĪTĀIS: Valkas novada dome Reģ. Nr. 9000944839					LĪCUMA Nr. BRD.C/SL-19		
INŽENIERIS	E. Ziemeļis	SERT. 90-256	20.07.2013.	Ó } ā ~ Ā } • È X \ } ģ 8 ā ā Ā c { æ	SIA "BRD Complem" BKR 10220-R Reģ. Nr. 4000922068 Reģ. S. Eiropas Savienībā 79100 LV-1079		