



Nr.	Nosaukums	Platums m²
34	Klase	99.5
35	Klase	29.0
36	Klase	29.5
37	Klase	28.4
38	Kabinets	9.2
39	Klase	8.4
40	Klase	8.4
41	Klase	8.4
42	Gaitenis	6.4
43	T ē Ā Ļ	38.7
44	Gaitenis	20.7
45	Klase	9.5
46	Klase	9.3
47	Klase	8.6
48	Klase	10.0
49	Klase	24.3
50	Tualete	1.6
51	Noliktava	1.3
52	Gaitenis	1.9
53	Klase	7.7
54	S ģ Ā Ļ	12.6
55	Gaitenis	4.7
56	Klase	8.8

- Apzīmējumi
- regulēšanas vārsts
 - nosūces gaisa vads
 - pieplūdes gaisa vads
 - pāreja
 - reste durvīs 400x200
- Visi gaisa vadi bēniņos jāizolē
ar akmens vates izolāciju s=100mm

ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTS I. CIMZES VALKAS MŪZIKAS SKOLAI SEMINĀRA IELA 25, VALKA, VALKAS NOVADS, LV-4701, KAD. NR. 94010010628001				STADIJA	MARKA	LAPA
PASŪTĪTĀIS: Valkas Novada dome Reģ. Nr. 9000944839				TP	AVK	03
INŽINIERIS: E. Ziemeļis SERT. 90-256 30.07.2013.				LĪCUMA Nr. BRD.C/SL-19		
Gaisa vadi jāizolē ar akmens vates izolāciju s=100mm				SIA "BRD Completum" BKR 10220-R Reģ. Nr. 4000922068 Reģ. S. Eiropas Savienībā 791000 LV-1079		