



A/S "Geoserviss"
Ģeotehniskā laboratorija
Rencēnu iela 6, Rīga
Tel. 67248039

Pasūtītājs: SIA „Arhais”
Objekts: Valka, Cimzes iela
Datums: 2010. g. 12. novembris

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2010–182

MĀLAINO GRUNŠU FIZIKĀLO ĪPAŠĪBU NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

Nr. p.k.	Urb. Nr.	Par. Nr	Parauga ņemšanas dziļums, m	Dabiskais mitrums, %	Plūstamības robeža W_L , %	Drupšanas robeža W_P , %	Plastiskuma skaitlis I_P , %	Konsistences rādītājs I_L	Orga- nikas saturs %
1.	1	1	1.8-2.3	24.0	28.5	13.5	15.0	0.70	
2.	2	2	0.6-1.2	19.6	29.1	13.0	16.1	0.41	
3.	2	3	1.3-2.0	21.8	30.0	15.6	14.4	0.43	

* LATAK akreditētā metode (LATAK – T –281)

Materiāla testēšana veikta : 1. Grunts fizikāli mehāniskās īpašības GOST 5180-84 *
2. Org. vielu saturs gruntī LVS EN 13039-2:2003

Par paraugu kvalitāti atbild piegādātājs

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas (objektiem) paraugiem

2010-182 / V13-0 1(1)