



ATBALSTA BLOKS LĪKUMAM


Virsskats



Griezums A-A




Skats B-B




ATBALSTA BLOKS TREJGABALAM

Virsskats




Griezums C-C




ATBALSTA BLOKS
TREJGABALAM AKĀ

Virsskats




Griezums D-D




PAMATNE
AIZBĪDNIM AKĀ

Virsskats



Skats E-E



PAMATNES IZMĒRI

Veidgabala diametrs DN	H (mm)	K (mm)	M (mm)	N (mm)	P (mm)	T (mm)	BETONA KLAŠE
50	400	260	165	250	50	100	C20/25
65	415	285	195	250	70	120	C20/25
100	450	315	225	250	90	160	C20/25
150	500	345	300	250	110	240	C20/25

- Piezīmes:
- Pielikumu skatīt kopā ar citiem ūKT sadaļas pielikumiem.
 - Caurulēm < OD110 balsti nav jāparedz.

ATBALSTA BLOKU IZMĒRI MĀLAINĀS VAI SMILŠU AUGSNĒS, BĪDES STIPRĪBA 200 kN/m2

D	L						H	B	BETONA KLAŠE
Caurules diametrs; Ø	11°	22°	30°	45°	60°	90°	(mm)	(mm)	
110	-	-	230	340	440	610	200	150	C20/25
160	-	-	230	340	440	610	200	150	C20/25

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat sia

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

PASŪTĪTĀJS:

Valkas novada dome

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV 4701

AMATS

UZVārds

PARAKSTS

DATUMS

BŪVPR.D.VAD.

T.LOGINOVA

05.2017.

IZSTRĀDĀJA

J.MACIJEVSKIS

05.2017.

PROJEKTS:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā, III kārtā

BŪVOBJEKTS:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā, III kārtā

RASĒJUMS:

Atbalsta Bloki un balsti

PASŪTĪJUMA NUMURS:

VND/4-22/16/440

STADIJA:

BP

MARKA:

ŪKT

LAPAS NR.:

39

KOPĒJO LAPU SKAITS:

49

MĒROGS:

b/m

ARHĪVA REĢ. NUMURS:

.....

FAILS: