




BEZ AKAS ŪDENSVADA PIEVADS



BEZ AKAS ŪDENSVADA PIEVADS (BEZ ŪMA)



ŪDENSVADA PIEVADS NO AKAS



Piezīmes:

1. Katra pieslēguma detalizāciju skatīt ģenerāplāna lapās.
2. Pievada izvietojums pēc ģeodzinieka lūgumavar tikt precizēts, ja risinājumi tiek saskaņoti ar Pasūtītāju un projekta autoru.
3. Izvietojot pie robežas ūdens mērītāja akas un pazemes ventīļus ievērot normatīvos attālumus līdz esošām komunikācijām.
4. Pieņemtie pievadu veidi :
 - ŪP1 - jauns mājas pieslēgums, asfaltētās brauktuvēs, attālums līdz maģistrālajam vadam vidēji 5 m,
 - ŪP2 - jauns mājas pieslēgums, grantētās brauktuvēs vai zaļajā zonā, attālums līdz maģistrālajam vadam vidēji 5 m,
 - ŪP3 - esošā ievada pievienošana, asfaltētās brauktuvēs, attālums līdz maģistrālajam vadam vidēji 5 m,
 - ŪP4 - esošā ievada pievienošana, grantētās brauktuvēs vai zaļajā zonā, attālums līdz maģistrālajam vadam vidēji 5 m.
5. Ūdensvada pievadiem ar OD 40 ieskaitot izmantojamas PE100 SDR11 materiāla caurules.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat sia

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

PASŪTĪTĀJS:

Valkas novada dome

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV 4701

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		05.2017.
IZSTRĀDĀJA	J.MACIJEVSKIS		05.2017.
FAILS:			

PROJEKTS:	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārtā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	VND/4-22/16/440
BŪVOBJEKTS:	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārtā	STADIJA:	BP
		MARKA:	ŪKT
		LAPAS NR.:	42
		KOPĒJO LAPU SKAITS:	49
		MĒROGS:	b/m
		ARHĪVA REĢ. NUMURS: