



LATVIJAS REPUBLIKA

# **V A L K A S   N O V A D A   D O M E**

## **K Ā R Ķ U   P A G A S T A   P Ā R V A L D E**

Semināra iela 9, Valka, LV-4701; tālr./fakss-64722234, E-mail: [novads@valka.lv](mailto:novads@valka.lv);

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC kods UNLALV2X

09.07.2014. Nr. 32

**SIA “Firma L4”**

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16 – 320,  
Jelgava, LV - 3001

### **Tehniskie noteikumi**

(ielas un ceļi) tehniskā projekta „**Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija uz Kārķi-Šalderi ceļa**” izstrādei.

1. Tehniskā projektā jāapraksta, kā būvdarbu izpildītājam ir jāveic būvdarbi (materiālu novietņu izveidošana, piebraucamo un pagaidu ceļu izveide un izmantošana, ceļa zīmju izvietošana u.c.) un kā tie būtu jāorganizē (darba drošības, vides aizsardzības prasības, celtniecības darbu veikšanas secība, ceļu seguma atjaunošana, būvdarbu kvalitātes kontrole, būvdarbu nodošana ekspluatācijā, izpilddokumentācijas sagatavošana u.c.).
2. Tehniskā projektā paredzēt pēc tīklu izbūves visa bojātā ielas vai ceļa (arī zaļās zonas un žogu) seguma atjaunošanu pilnā apjomā to sākotnējā stāvoklī. Noteikt, ka pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic objekta fotofiksācija.
3. Izvēlētos maršrutus būvniecības laikā izmantojamai tehnikai iepriekš saskaņot ar Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvaldes pārstāvi.
4. Lai samazinātu putekļu izplešanos būvniecības laikā, ceļi, kuriem nav asfalta seguma ir jāmitrina. Ūdens ņemšanas vietu iepriekš saskaņojot ar Kārķu pagasta pārvaldes pārstāvi.
5. Īstenošanas laikā nodrošināt zemes gabalu īpašniekiem piekļuvi zemes gabaliem.
6. Tehniskā projekta izstrādē ņemt vērā privātīpašumu zemes robežas.

Valkas novada domes  
Kārķu pagasta pārvaldes  
vadītājs

Pēteris Pētersons



LATVIJAS REPUBLIKA

## VALKAS NOVADA DOME

### KĀRĶU PAGASTA PĀRVALDE

Semināra iela 9, Valka, LV-4701; tālr./fakss-64722234, E-mail: [novads@valka.lv](mailto:novads@valka.lv);

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC kods UNLALV2X

09.07.2014. Nr. 33

SIA “Firma L4”

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16 – 320,

Jelgava, LV – 3001

#### Tehniskie noteikumi

(ūdensapgāde un kanalizācija) tehniskā projekta „**Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija uz Kārķi -Šalderi ceļa**” izstrādei.

1. Izstrādājot tehnisko projektu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu aku izvietojumu projektēt, lai tās pēc iespējas mazāk būtu pakļautas satiksmes kustībai.
2. Tehniskā projekta izstrādē ņemt vērā privātīpašumu zemes robežas.
3. Lai novērstu domstarpības par izpildes kvalitāti atjaunojamās teritorijās, pirms būvdarbu uzsākšanas paredzēt fotofiksāciju objektā.
4. Veicot precīzu projektējamā ūdensvada diametru aprēķinu jāievēro perspektīvās individuālās apbūves pieslēguma iespējas.
5. Ūdensvadus paredzēt izbūvēt no augstas kvalitātes polietilēna caurulēm.
6. Projektējot rekonstruējamās ūdensapgādes tīklus, attiecīgi ir jāieprojektē ūdensvada pievadi visām esošajām dzīvojamām un sabiedriskajām ēkām, kuras atrodas rekonstruējamā ūdensvada trasējuma zonā. Uz ūdensvada ir jāparedz noslēgarmatūras uzstādīšana (pazemes tipa aizbīdņi), katrā pieslēguma vietā.
7. Tehniskā projektā jāizstrādā darbu daudzumu sarakstu kopējo un atsevišķi pa posmiem, atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
8. Tehniskā projektā jāizstrādā projektu būvdarbu izmaksu aprēķinu kopējo un atsevišķi pa posmiem. Tāmes izstrādās atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Valkas novada domes

Kārķu pagasta pārvaldes

vadītājs

Pēteris Pētersons