













Pieņemtie apzīmējumi:

-  Elektriskais z/a (v/a) slēdzis
-  Elektriskais z/a (v/a) slēdzis IP54
-  Divtaustiņu z/a (v/a) slēdzis
-  Apgaismes ķermenis ar lum. sp.
-  Apgaismes ķermenis ar kvēlspuldzi (griestu stipr.)
-  Apgaismes ķermenis ar kvēlspuldzi (sienas stiprinājums)
-  Apgaismes ķermenis ar met. halogēnu spuldzi un aizsargrežģi
-  Kontakts ar zemējuma spaili ( 230 V ) IP20
-  Kontakts ar zemējuma spaili ( 230 V ) IP54
- n. Gr. Grupas numerācija shēmā
-  El. sadalne 400/230V
- Nozarkārba
-  Projektējamais kabelis
-  Projektējamais zemējuma kontūrs

Objekta tehnikai ekonomiskie rādītāji:

U=400/230V

Pu=38,14 kW

Pa=26 kW

Ia=47,7 A; In=68,1A

0.4 kv instalācijas kabeļu izbūve- 1550m

0.4 kv zemes kabeļu izbūve- 50m

Gaismekļu izbūve- 75 gab.

Kontaktu un slēdžu izbūve- 41 gab.

Pretzibens aizsardzības un zemējuma kontūra izbūve- 1 kompl. 4 omi

El. Grupu sadalnes izbūve- 1 gab.

El. Uzskaites sadalnes izbūve- 1 gab.( pēc līguma  
ar AS „SADALES TĪKLS”)

*Šī būvprojekta elektroapgādes daļas risinājumi atbilst Latvijas  
būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.*

Projekta elektrotehniskās daļas vadītājs.: \_\_\_\_\_ *Pēteris Bicāls*

Sertifikāts Nr. 72-AM-92/06. \_\_\_\_\_ *07.2010.*

Dokum.nr.	Nosaukums	Paraksts	Datums	2010.G.	Pasūtītājs: Valkas novada dome, reģ.Nr.900944839, Semināra iela 9, Valka.		Bez mēroga	
Pr. vadīt.	P. Poikāns		21.06.2010.					
Projektēja	P.Bicāls		21.06.2010.	Sporta zāle „Druvas”, Vijciema pagasts, Valkas nov. Elektrotehniskā daļa. Iekšējā elektroinstalācija		STAD.	LAPA	LAPAS
						TP	EL -1	7
				Vispārīgie dati		Pasūt. N° 02-10-S		
						<b>SIA</b> <b>"Arhitekta G. Kursīte"</b>		