



DARBA DOKUMENTĀCIJA (RASĒJUMI)
1. SITUĀCIJAS PLĀNS. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
2. 0.4kV APRĒKINU SHĒMA
3. IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, DARBU APJOMI

Ši būvprojekta risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs: M. Smans Mareks Smans

19.02.2018.
(datums)

SERTIFIKĀTS Nr. 70-3299
LEEA Sertifikācijas departaments

Ši būvprojekta elektroapgādes daļas risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta ELT daļas vadītājs: M. Smans Mareks Smans

19.02.2018.
(datums)

SERTIFIKĀTS Nr. 70-3299
LEEA Sertifikācijas departaments

SASKAŅOTS

SIA Valkas Gaismas
Valkas pilsētas ielu
apgaismojuma uzturētājs
Datums: 20.02.2018

Paraksts: [Signature] Guntis Miglavs

SASKAŅOTS ar SIA Latttelecom
Nr. 37.8-10/42/2730
18.02.2018

SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI

- Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties
Valmierā, Brīvas-3
un kopā ar SIA Latttelecom darbinieku veikt
izmaiņas apakšzemes sākra būvēs, veicamo darbu joslās.
- Dienā pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni
Nr. 26553060
SIA Latttelecom darbinieku uz veicamo darbu vietu.

VALKAS NOVADA BŪVVALDE
BŪVNICĪBAS IECERE SASKAŅOTS
Nr. 1-16.11.18
Datums: 20.02.2018.

VALKAS NOVADA BŪVVALDE
Būvvaldes priekšsēdētājs
L. Šķepasts

SASKAŅOTS

AS „Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas
Ziemeļu tehniskās daļas
Elektroinženiere (S)

20.18. g. 10. febr. [Signature] Elīna Tytere

Objekta fiziskie rādītāji:

0.4kV kabeļu līnija -0.241 km
Uzskaites/kabeļu sadalne -1 gab.
Kabeļu sadalne -1 gab.

Projektētājs:

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vadītājs	M. Smans	<u>[Signature]</u>	02.2018.
Būvproj. ELT daļas vadītājs	M. Smans	<u>[Signature]</u>	02.2018.
Izstrādāja	M. Smans		

Pasūtītājs:

VALKAS NOVADA DOME

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

Valkas novada domes ēkas elektroapgāde,
Latgales iela, Valka, Valkas novads

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

Vispārīgie rādītāji - Kopplāns

SASKAŅOTS

Valkas novada domes
izpildītāja vietnieks
10.02.2018.

[Signature] G. Baškis

Valkas novada domes
Ūdensapgādes un kanalizācijas
nodaļas vadītāja vietniece
20.02.18 Brigita Miķelsone

SASKAŅOTS

SIA „Telija Latvija”

[Signature] / Kristaps Blūms
20.02.2018.

APZĪMĒJUMI:

	projektējamā uzskaites/kabeļu sadalne
	projektējamā 0.4kV elektropārvades kabeļlīnija
	projektētais elektropārvades kabeļs aizsargcaurulē
	esošā/demontējamā 0.4kV kabeļu līnija
	demontējamā 0.4kV sadalne
	tpašuma robeža

PASŪTĪTĀJS:

VALKAS NOVADA DOME

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

Valkas novada domes ēkas elektroapgāde,
Latgales iela, Valka, Valkas novads

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

Vispārīgie rādītāji - Kopplāns

PASŪTĪTĀJA NR. MS 04/18

ARHĪVA REĢ.NR. MS 04/18

STADIJA	MARKA	LAPA	LAPAS
Tsh	ELT	ELT-1	4

MĒROGS: 1:500